


Nouvelle sonde d'humidité GE-HUM3 à 2 fils



La nouvelle sonde d'humidité **GE-HUM3** conserve le même nom de remplacement que l'ancien modèle, mais elle est maintenant conçue avec un **branchement à 2 fils au lieu de 4**.

Cette mise à jour simplifie l'installation et le remplacement des anciennes sondes **GE-HUM3** et **RH-3**, tout en conservant une connexion compatible avec les contrôleurs Monitrol appropriés.

Ce qui change avec la nouvelle GE-HUM3

- Nouveau branchement à **2 fils**
- Câble inclus avec la sonde
- Remplace les anciennes sondes **GE-HUM3** et **RH-3**
- Même nom de remplacement : **GE-HUM3**
- Installation simplifiée pour les nouvelles installations et les remplacements

Nouvelle installation

Pour une nouvelle installation, utiliser un câble :

- **AWG22**
- **2 conducteurs**
- **avec shield**

Remplacement d'une ancienne sonde GE-HUM3 ou RH-3

Lors du remplacement d'une ancienne sonde à 4 fils par la nouvelle **GE-HUM3 à 2 fils** :

- Couper et isoler les fils **rouge** et **noir**
- Conserver et utiliser les fils **vert** et **blanc**

L'installation doit être effectuée selon les recommandations techniques de Monitrol et par une personne qualifiée.

Différence entre GE-HUM3 et GE-HUM+

Caractéristique	GE-HUM3	GE-HUM+
Type de câble	Même type de câble	Même type de câble
Branchement	Même branchement	Même branchement
Vitesse de communication	2400	19200
Longueur du tube	7 pouces	4,5 pouces
Compatibilité	Core 100, Core 1000, Core 2000	Core 2000A

Important

Avant de remplacer une sonde, valider le modèle du contrôleur et la compatibilité de la sonde. En cas de doute, communiquer avec l'équipe technique de Monitrol.

